

惠州大亚湾绿科水质净化有限公司环境保护信息公开

(2019 年 3 月份)



一、企业基本信息:

(一) 企业名称: 惠州大亚湾绿科水质净化有限公司

(二) 地址位置: 广东省惠州市大亚湾区澳头镇黄鱼涌田澳背村

(三) 法人代表: 杨海炯

(四) 联系电话: 0752-5535105

(五) 所属行业: 环保行业

(六) 公司规模: 小型企业

(七) 投产时间: 2007 年 12 月

(八) 经营范围: 生活污水处理

(九) 质量方针、环境方针: 落实科学发展观, 贯彻环境经营理念, 推行清洁生产, 紧密围绕我公司发展规划, 以控污减排为中心, 改善区域生态环境, 促进企业与社会和谐发展。

经营理念: 公司立足于环保行业, 以高新技术为依托, 注重技术、以人为本, 以质量为生命, 控污减排, 改善环境, 履行社会责任。

(十) 环保投资: 按照高标准、高规格的要求, 选用国内先进环保设施建设, 项目主体投资约 5060 万元、管网投资约 7300 万元。为确保污水处理系统稳定运行, 公司适时对工艺参数进行调整, 加强对设备的定期保养和检修, 每年投入的运行维护费用约 600 万元。

(十一) 获得荣誉: 2011 年 5 月被广东省环境保护厅评为环保诚信企业 (绿牌标示)。

二、环境污染物排放情况:

下表为 2019 年 3 月的主要环境污染物排放数据

(一) 废水污染物

污染物名称	是否达标排放	排放去向	排放浓度 (mg/L)	排放量 (吨)	超标超总量情况
悬浮物	达标排放	淡澳河	9	9.65	无
COD	达标排放	淡澳河	25.29	27.10	无

BOD	达标排放	淡澳河	8.6	9.22	无
氨氮	达标排放	淡澳河	2.36	2.53	无
总氮	达标排放	淡澳河	4.36	4.67	无
总磷	达标排放	淡澳河	0.26	0.28	无
石油类	达标排放	淡澳河	ND	/	无
动植物油	达标排放	淡澳河	0.12	0.13	无
六价铬	达标排放	淡澳河	ND	/	无
总铬	达标排放	淡澳河	0.004	/	无
汞	达标排放	淡澳河	ND	/	无
铅	达标排放	淡澳河	ND	/	无
镉	达标排放	淡澳河	ND	/	无
砷	达标排放	淡澳河	ND	/	无
费大肠菌群	达标排放	淡澳河	500	/	无
阴离子表面活性剂	达标排放	淡澳河	0.2	0.25	无
烷基汞	达标排放	淡澳河	ND	/	无

备注：1、粪大肠菌群数单位：个/L；

2、COD、氨氮、总氮、总磷为在线的月平均值；

3、“ND”表示未检出

(二)工业固体废物

类别	工业固废名称	产生量(吨)	综合利用量(吨)	送持证单位综合利用量(吨)	处置量(吨)	送持证单位处置量(吨)	是否办理转移联单
一般工业	污泥	310.84	310.84	310.84	310.84	310.84	是
固体废物							

三、环保设施建设和实际运行情况：

(一) 环保设施建设情况简介：主要收集和处理城镇生活污水，规划占地面积为 10.4 万平方米，设计总规模为 15 万吨/天，服务范围包括澳头老城区、行

政中心区、响水河工业区等区域。项目采用改良型氧化沟+深度处理工艺，主要环保设施包括：粗格栅、细格栅、氧化沟、二沉池、污泥压缩机、高效沉淀池、精密过滤器、紫外消毒机、在线监控仪等。目前处理能力为 3.0 万/天，污水处理设施运行稳定，污水净化处理后达标排放。

（二）实际运行情况：三月份处理生活污水总量为 1071682m³，产生污泥量为 310.84 吨，污水处理设施运行正常，污水处理稳定达标排放。

四、突发环境应急预案：

突发环境事件应急预案	
登记部门	惠州大亚湾经济技术开发区环境保护局
备案时间	2019 年 1 月 16 日
主要内容	大亚湾中心区污水处理厂首期工程突发环境事件风险评估报告； 大亚湾中心区污水处理厂首期应急预案； 大亚湾中西区污水处理厂应急资源调查报告； 突发环境事件应急遇难备案登记表。